

Service des eaux de Grimisuat
Administration communale
Case postale 17
Place Mgr Gabriel Balet 1
1971 Grimisuat



Entreprise N° : 33114/16738

Sion, le 13 février 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-6964

V 1



N° d'échantillon : 25-43744

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat
Fontainier : Monsieur Guillaume DUMOULIN, Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat
Personne responsable : Monsieur Guillaume DUMOULIN, Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Grimisuat
Prélèvement du : 10.02.2025 à 07h45
Date arrivée : 10.02.2025
Effectué par : Monsieur Elias SANTOS

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Désignation : Home de Grimisuat
Secteur : 577 - GRIMISUAT

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Grimisuat, Monsieur Guillaume DUMOULIN, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat

